

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: tvazhelkov72@mail.ru

Предписание N 16/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

Должностному лицу: директору МАУ ДО «Юность» Банниковой Марине Юрьевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №16 от 16.04.2018г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 14 час. 30 мин. 03.05.2018г. до 16 час. 00 мин. 07.05.2018г. начальником ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району майором внутренней службы Масником Иваном Ивановичем проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты используемого (эксплуатируемого) Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 4а.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно Банниковой Мариной Юрьевной, директором МАУ ДО «Юность»

с

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности

1	На первом этаже здания в помещении «зал кудо» (по техническому паспорту помещение №16) для отделки потолка применяются материалы (плитка ПВХ) с классом пожарной опасности более, чем «КМ 1». <i>На первом этаже здания в помещении «зал кудо» (по техническому паспорту помещение №16) демонтировать с потолка плитку ПВХ</i>	В соответствии с ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для отделки потолков зальных помещений в здании функциональной пожарной опасности Ф.4.1 вместимостью более 15, но не более 300 человек, класс пожарной опасности материалов для отделки потолков должен быть не более КМ1.	01.07.2019	
---	---	---	------------	--

	<i>помещение №13) убрать линолеум с классом пожарной опасности более, чем «КМ 2».</i>			
5	<p>Наружные пожарные лестницы и ограждения крыши находятся в неисправном состоянии (некоторые пролеты ограждений крыши отсутствуют, наружные лестницы имеют повреждения). Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p><i>Наружные пожарные лестницы и ограждения крыши привести в исправное состояние.</i></p> <p><i>Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i></p>	<p>В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	01.07.2019	
6	<p>На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.</p> <p><i>Пути эвакуации в здании оборудовать эвакуационным (аварийным) освещением.</i></p>	<p>В соответствии с пунктом 33 Правил при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Согласно п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение аварийное. Классификация и нормы» освещение путей эвакуации должно обеспечивать создание приемлемых визуальных условий для</p>	01.07.2019	

	<i>помещение №13) убрать линолеум с классом пожарной опасности более, чем «КМ 2».</i>			
5	<p>Наружные пожарные лестницы и ограждения крыши находятся в неисправном состоянии (некоторые пролеты ограждений крыши отсутствуют, наружные лестницы имеют повреждения). Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p><i>Наружные пожарные лестницы и ограждения крыши привести в исправное состояние. Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i></p>	<p>В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	01.07.2019	
6	<p>На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.</p> <p><i>Пути эвакуации в здании оборудовать эвакуационным (аварийным) освещением.</i></p>	<p>В соответствии с пунктом 33 Правил при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями <u>статьи 84</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Согласно п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение аварийное. Классификация и нормы» освещение путей эвакуации должно обеспечивать создание приемлемых визуальных условий для</p>	01.07.2019	

		<p>производства работ вне зданий - в безопасное место, создавая при этом условия для надежного обнаружения средств безопасности и оборудования для пожаротушения. Освещение путей эвакуации должно обеспечивать в течение не менее 1 ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения; - 100% нормируемой освещенности через 10 с. Освещение путей эвакуации в помещениях или местах производства работ вне зданий должно быть: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания. 		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Начальник ОНД и ПР Масник И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 3 » мая 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.
(подпись)

Директор, Банникова Марина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 7 » мая 2018 г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись