

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код КНМ 27230061000203738121 от «30» сентября 2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. АМУРСК И АМУРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8 (42142) 2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru
Сайт: www.27.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42/1-8**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования "Юность" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706017715)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения плана проведения плановых проверок на 2023 год (опубликован на официальном сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю) <https://27.mchs.gov.ru>, а так же на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр проверок» - <https://proverka.gov.ru>).

в период с "11" октября 2023 г., 09 час. 00 мин. по "13" октября 2023 г., 14 час. 00 мин.

ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы – Н. Р. Овчинников
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица - И. о. директора МАУ ДО «Юность» – Коротких Любовь Валентиновна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении

	нарушения	(или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования, которого(-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1.	Двери лестничных клеток не обеспечивают защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку двери не закрываются плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры, дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.	п. 2 и п. 4 ст. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) 5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»	15.07.2024	
2.	Электропровода на втором этаже в помещениях не имеют защиты от распространения пожара.	ч.7 ст.82 ФЗ-123	15.07.2024	
3.	Производится хранение под лестничным маршем предметов из горючих материалов. (картон, строительный материал, уборочный инвентарь).	п. 16 (к) ППР	15.07.2024	
4.	Наружные открытые лестницы предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре имеют повреждения.	п. 17 (а) ППР	15.07.2024	
5.	Не проведены не реже 1 раз в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, и ограждениях на крыши.	п. 17 (б) ППР	15.07.2024	
6.	Отсутствует возможность открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов. (на первом этаже здания центральный вход открывается и закрывается ключом).	п. 26 ППР	15.07.2024	
7.	Производится хранение строительных материалов в тамбуре выхода из здания на первом этаже.	п. 27 (в) ППР	15.07.2024	
8.	В здании отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР	15.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И. о. директора МАУ ДО «Юность» Коротких Л. В.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Амурск
и Амурскому муниципальному району по пожарному надзору
младший лейтенант внутренней службы

Н. Р. Овчинников

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)