



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
682640, Хабаровский край, г. Амурск, улица Лесная, дом 25, телефон +7(42142) 2-67-39, e-mail:
amursk@27.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Амурск, ул. Лесная, д. 25

(место рассмотрения)

« 30 » апреля 20 26 г.

(дата рассмотрения)

10 часов 30 минут

(время рассмотрения)

РЕШЕНИЕ

об исполнении предписания по устранению выявленных нарушений требований

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Амурск и Амурского муниципального района по пожарному надзору Овчинников Николай Романович, рассмотрев ответ муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Юность" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее – МАУ ДО "Юность") от 23.04.2026 № 01-14-35 и от 29.04.2026 № 01-14-37 об исполнении предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от «18» марта 2026 г. № 2603/020-27/5-ВО/П, установил:

МАУ ДО "Юность" в соответствии с предписанием от «18» марта 2026 г. № 2603/020-27/5-ВО/П, по пунктам №№ 1, 2, 3, 4, 6 предписано в срок до 30.04.2026, по пунктам №№ 5, 7 в срок до 19.03.2027 устранить следующие нарушения:

1. Форма журнала противопожарных инструктажей приведена в соответствие;
2. Отсутствует инструкция на здание;
3. Отсутствует приказ (распоряжение) о порядке и сроков обучения лиц работающих в организации;
4. Отсутствует журнал эксплуатации противопожарной защиты;
5. Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется свыше сроков службы, требуется провести замену или проведение испытаний;
6. Под лестничной клеткой складированы предметы лопаты, стулья, пластиковые ведра;

7. Помещение 12 согласно техническому паспорту используется как склад для инвентаря занятия спортом, отсутствует расчет категории пожарной опасности.

23.04.2026, 29.04.2026 от МАУ ДО "Юность" в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, направлены документы и сведения, подтверждающие исполнение пунктов предписания № 1, 2, 3, 4, 5, 6 а именно:

1. Форма журнала противопожарных инструктажей приведена в соответствие, добавлен раздел практической части;
2. Предоставлена инструкция на здание;
3. Разработан и утвержден Порядок обучения лиц, работающих в организации.
4. Введен в работу журнал эксплуатации противопожарной защиты
5. Проведена проверка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре (акт от 16.04.2026)
6. Место под лестничной клетки освобождено.

С приложением документов и фото материалов о выполнении данных пунктов Представленная информация и материалы свидетельствуют об устранении мероприятий предписания от «18» марта 2026 г. № 2603/020-27/5-ВО/П пунктов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принято решение о снятии с контроля исполнения предписания от «18» марта 2026 г. № 2603/020-27/5-ВО/П пунктов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Заместитель главного государственного инспектора г. Амурск и Амурского муниципального района по пожарному надзору

Н.Р. Овчинников

